



| LEGENDA | |
|---------|-------------------------------------|
| Símbolo | Descrição |
| | Ponto de iluminação |
| | Tomada baixa |
| | Tomada alta |
| | Tomada media + Interruptor paralelo |
| | Interruptor simples 1 seção |
| | Interruptor paralelo 3 seções |
| | Quadro de distribuição |

| Nº Circ. | Descrição | Ambiente(s) | Fiação | Carga | Corrente |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | Iluminação 1 | Sala dos professores e Secretaria | 1,5 mm | 200 W | 0,9 A |
| 2 | TUG 1 | Sala dos professores e Secretaria | 2,5 mm | 1500 W | 6,9 A |
| 3 | Iluminação 2 | Biblioteca | 1,5 mm | 300 W | 1,4 A |
| 4 | TUG 2 | Biblioteca | 2,5 mm | 500 W | 2,28 A |
| 5 | TUE 1 - Ar condicionado | Sala dos professores | 4 mm | 2000 W | 9 A |
| 6 | TUE 2 - Ar condicionado | Secretaria | 4 mm | 2000 W | 9 A |
| 7 | TUE 3 - Ar condicionado | Biblioteca | 4 mm | 2000 W | 9 A |



Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 - Centro - Rancho Queimado - Santa Catarina - CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 - E-mail: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - site: www.rq.sc.gov.br

CNPJ 82.892.357/0001-96

Endereço:

Centro, Rancho Queimado - SC, 88470-000

PROJETO DE ELETRICO

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Proprietário:

Responsável Técnico(a) de projeto:

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

82.892.357/0001-96

Otmar Till

CREA/SC 058904-3

Área: 70,80 m²

Data: 01/03/2024

Escala: Indicada

Arquivo: A. Escola M.J.dwg

Desenho: Eriallysson Bernardo Leonel

Conteúdo: Planta Baixa, Quadros

FOLHA:

04

DE: 04